

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 17.05.2022года № 41

_____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 _____

(место выдачи предписания)

Мною, _старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

_____ (должность лица, составившего предписание)

Чепурченко Людмилой Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _плановых контрольно- надзорных мероприятий _ на основании решения от « 25» 04_2022 г. №_259 в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" ИНН 8623002770
ОГРН 1028601682020**

Юридический адрес

628449, АВТНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, ГОРОД, ЛЯНТОР, МИКРОРАЙОН, 7 ,

Фактический адрес

628449, АВТНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, ГОРОД, ЛЯНТОР, МИКРОРАЙОН, 7

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1. В МБОУ Лянторская СОШ № 4 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (в классах № 218, 201, 219, 220, 216, 223, и т.д., площади в учебных кабинетах занижены - на одного ребенка приходится менее 2,5 кв.м.). Например: в кабинете начальных классов № 201 – 53,0 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 21 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 1в списочный состав которого 24 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14.

(п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)

2.В МБОУ Лянторская СОШ №4 имеются нарушения внутренней отделки (на потолке санитарного узла для мальчиков на втором этаже), в кабинете № 320 нарушения целостности линолеума, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.5.3. (*п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*)

3.Кабинеты оборудованы учебной мебелью. В кабинете химии, кабинет № 315, 217 учебная мебель требует замены – нарушение целостности покрытия столов, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п.2.4.3 (*п. 2.4.3.Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.*)

4. На первом этаже санитарные узлы для мальчиков и девочек не оборудованы туалетными кабинетами с дверями, что не соответствует **п.2.4.11.** СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (*п.2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 , от 3 до 7 лет - 16,0 ; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинетами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками)*

5. На третьем этаже санитарный узел для мальчиков закрыт с 2020 года, что **не соответствует п.2.4.11.** СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (*п.2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи.*

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В МБОУ Лянторская СОШ № 4 определить количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах в соответствии требованиям п.п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Срок до «01» сентября 2022г.

2. В МБОУ Лянторская СОШ №4 провести ремонтные работы помещений в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3. Срок до «01» сентября 2022г.

3. Оборудовать кабинеты учебной мебелью в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п.2.4.3 Срок до «01» сентября 2022г

4. На первом этаже санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудовать туалетными кабинетами с дверями, в соответствии п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок до «01» сентября 2022г

5. На третьем этаже санитарный узел для мальчиков привести в соответствие п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок до «01» сентября 2022г

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист I разряда
ТОУ Роспотребнадзора в г.
Сургуте и Сургутском районе

Л.В. Чепурченко

Л.В. Чепурченко

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 05 2022 г. О.Я. Саютина
(подпись) (инициалы и фамилия)
директор МБОУ ЛЯНТОРСКАЯ СОШ № 4 Саютина Ольга Яковлевна (на основании
приказа о назначении № 114-л от 22.06.2021г)